



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
**ЧЕЛЯБИНСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ**  
ФИЛИАЛ  
**Челябинская ТЭЦ-1**

Инженеру по  
комплексной  
автоматизации ЗАО  
«Эталон-Прибор»  
Малышеву М.В.  
Тел/факс 265-74-10

№

На №

от

Отзыв о датчиках серии ЕЈА

Датчики давления серии ЕЈА закупались Челябинской ТЭЦ-1 ОАО «Челябэнерго» у ЗАО «ЭТАЛОН-ПРИБОР» для замены датчиков ДМ3583, «Сапфир» и эксплуатируются с 1997 года на узлах коммерческого учета:

- природного газа
- сетевой воды

В настоящий момент на ТЭЦ установлены датчики абсолютного давления (ЕЈА310А) и перепада давления (ЕЈА110А) общим количеством 24 штуки. Применение данных датчиков позволило Челябинской ТЭЦ -1:

- избавиться от проблемы «дрейфа нуля», датчики давления ЕЈА отлично зарекомендовали себя с этой позиции
- избавиться от конфликтов с потребителями по поводу небаланса, так как метрологические характеристики датчиков ЕЈА позволили в целом снизить погрешность измерений узлов учета
- существенно снизить эксплуатационные расходы на обслуживание приборов

Кроме того, хочется отметить высокую надежность датчиков ЕЈА, за весь период эксплуатации не один прибор не вышел из строя.

В общем и целом, датчики давления ЕЈА зарекомендовали себя как надежные и неприхотливые приборы.

Начальник ЦТАИ ЧТЭЦ-1

Мисилов С.С.