

ЧЭЭК

ОБЪЕДИНЕНИЕ

Челябинская ТЭЦ-2

24.03.2006 № 215-5574

На № _____ от _____

Директору группы компаний «Эталон»
Яковлеву М.В.

Отзывы о датчиках ГИА

На Челябинской ТЭЦ-2 для коммерческого учета пара, воды и газа используются датчики фирмы Yokogawa типа EJA-110A в количестве 17 штук. Применение EJA-110A позволило решить проблему необходимости периодической корректировки нуля и проверки правильности показаний датчика. Урегулированы взаимоотношения с поставщиками газа и потребителями теплоносителей. Настройка режимов работы датчика, через Brain Terminal BT200 по линии связи, на расстоянии от места установки датчика очень удобна.

Главный инженер ЧТЭЦ-2



Сухарев М.П.

Исполнитель Кардапольцев А.В.
Тел. 21-71.