



челябинский  
цинковый  
завод

454008, г. Челябинск, Свердловский тракт, 24  
Телефон: (351)799-00-00; (351)799-00-09  
Телефакс: (351)799-00-65  
ИНН 7448000013; КПП: 742150001  
р/с 40702810807180000283  
в ОАО «Челиндбанк» г. Челябинска,  
к/с 30101810400000000711; БИК 047501711

ЗАО «Эталон – Прибор»

Директору Яковлеву М.В.

Факс 265-74-10

24.11.2004 № 03-3/32

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Отзыв о работе средства измерения.

На Челябинском цинковом заводе для измерения расхода дутьевого воздуха, подаваемого в вельц-печь №5, установлены осредняющие напорные трубки (ОНТ) «Torbar».

ОНТ «Torbar» по принципу действия относятся к классу напорных устройств, но по сравнению с диафрагмой имеют значительно меньшие потери давления, стабильные метрологические характеристики, легко монтируются, что упрощает техническое обслуживание.

Замечаний к работе средства измерения в период эксплуатации с марта 2006г нет.

Главный метролог,  
начальник цеха КИПиА

А.Р. Вернергольд

исп. Львов А.В.  
(351) 799-01-37