

СДСПБ



Система добровольной сертификации в области пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 года

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31588.04ОЦН0.OC05.01380

(номер сертификата соответствия)

0002886

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Закрытое акционерное общество "ЭТАЛОН-ПРИБОР". Адрес: 454138, РОССИЯ,
Челябинская область, город Челябинск, проспект Победы, дом 288. ОГРН:
1027403767500

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Закрытое акционерное общество "ЭТАЛОН-ПРИБОР". Адрес: 454138,
РОССИЯ, Челябинская область, город Челябинск, проспект Победы, дом
288. ОГРН: 1027403767500

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа
по сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

Орган по сертификации ООО "Вега" Адрес: 107078, Россия,
Москва, улица Садовая-Спасская, дом 17/2, этаж 2, помещение
I. Телефон: +7-909-356-1455. Адрес электронной почты:
vega.infor@yandex.ru. Аттестат аккредитации № РОСС
RU.31588.04ОЦН0.OC05

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Блоки технологические для нефтяной, газовой и химических отраслей, типов БРУ-ЭП, ББЛ-ЭП, БГ-ЭП, БР-
ЭП, БФ-ЭП, БКС-ЭП, БКС2-ЭП, БЛС-ЭП, БГС-ЭП, БГС2-ЭП, БС-ЭП, БС2-ЭП, БЛВ-ЭП, БКНС-ЭП, БКНС2-
ЭП, БДР-ЭП, БДРМ-ЭП, БДРС-ЭП, БПП-ЭП, БГП-ЭП, БПГ-ЭП, БПНС-ЭП, БНПС-ЭП, БМНС-ЭП, БНСА-ЭП,
БВК-ЭП, БПЗ-ЭП, БЗЛ-ЭП, БСР-ЭП, СИКН-ЭП, СИКНС-ЭП, СИКВ-ЭП, СИКТ-ЭП, СИКНП-ЭП, БМФУ-ЭП,
БПН2-ЭП, ББТ-ЭП, БАА-ЭП, БА-ЭП, БИУ-Массомер-ЭП, БИУ-АГЗУ-ЭП

Код ОК 25.11.10

Код ТН ВЭД России
8479 89 970 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие которых
проводилась сертификация)

III степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности -
С0. Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ "Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности", Приложение, табл.
21.22

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 001/L-06/03/25 от 06.03.2025 года,
выданный Испытательной лабораторией "Орион" ООО "Вега"
(аттестат аккредитации РОСС RU.31588.04ОЦН0.ИЛ03)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем
в орган по сертификации в качестве
доказательств соответствия продукции)

ЭП-БТ ТУ «Блоки технологические для нефтяной, газовой и
химических отраслей», ТУ 28.99.39-007-45633145-2020 «Блоки
технологические для нефтяной, газовой и химических отраслей».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

06.03.2025

по

05.03.2026



Руководитель

(заместитель руководителя)

органа по сертификации

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Белянин

В.С. Киров

СДСПБ



Система добровольной сертификации в области пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ к сертификату соответствия

№ РОСС RU.31588.04ОЦН0.ОС05.01380
(номер сертификата соответствия)

0002650

(учетный номер бланка)

Код ОК 034 (ОКПД-2)	Наименование и обозначение Продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, По которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД России		
ОКПД2 25.11.10 ТН ВЭД 8479 89 970 8	Панель стеновая из трехслойных сэндвич-панелей с толщиной металлического листа от 0,45 мм до 2,0 мм с лакокрасочным покрытием толщиной от 50 до 160 мкм, с утеплителем из негорючей базальтовой минеральной плиты плотностью от 50 до 140кг/м3, общей толщиной от 50 мм до 150 мм	ГОСТ 30247-0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования", ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции", Предел огнестойкости EI45, ГОСТ 30403-2012 "Конструкции строительные. Метод испытания на пожарную опасность". Класс пожарной опасности К0 (30).
ОКПД2 25.11.10 ТН ВЭД 8479 89 970 8	Конструкция кровельная из трехслойных металлических сэндвич-панелей с толщиной металлического листа от 0,45 мм 2,0 с лакокрасочным покрытием толщиной от 50 до 160 мкм, с утеплителем из негорючей базальтовой минеральной плиты плотностью от 55 до 140 кг/м3, общей толщиной от 50 мм до 200 мм.	ГОСТ 30247-0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования", ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции", ГОСТ 30403-2012 "Конструкции строительные. Метод испытания на пожарную опасность". Предел огнестойкости RE 30 при равномерном распределении нагрузки 120 кг/м2, с шагом несущих элементов 1,5 м. Класс пожарной опасности К0 (30).
ОКПД2 25.11.10 ТН ВЭД 8479 89 970 8	Стойка угловая несущая, с каркасом из стального сложно гнутого профиля толщиной 4 мм с болтовым соединением с нижней (половой) и верхней (крышной) рамок, база и оголовки стойки металлический лист толщиной 6 мм, металлоконструкция обработана огнезащитным терморасширяющимся материалом "ОГРАКС-СК-1" (ТУ 5278-061-13267785-09) толщиной сухого слоя 1,25 мм.	Предел огнестойкости R 45



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Белянин

В.С. Киров