

Вход. № 360
 «17» 08 2010 г.
 подпись

Открытое акционерное общество
 «Российский концерн по производству
 электрической и тепловой
 энергии на атомных станциях»
 (ОАО «Концерн Росэнергоатом»)

Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом»
 «Курская атомная станция»
 АБК-1 Промзона, Курская обл.,
 г. Курчатов, 307250
 AT 137185 ALXFA RU тел. 5-35-65
 Факс: (47131) 41849, 54329
 E-mail: kuaes@knpn.ru
 ОГРН 5087746119951
 ИНН 7721632827

Директору ЗАО "Эталон-Прибор"
 Яковлеву М.В.
 г. Челябинск,
 пр. Победы, 288
 факс (351) 267-47-11

17.08.2010 № 360-17/13345
 На _____ от _____

О проведении опытной эксплуатации.

Уважаемый Михаил Викторович!

На участке КИП цеха ТАИ была проведена опытная эксплуатация датчиков давления Yokogawa (mod.: EJX530A style S2, предел измерений 0÷50 МПа, зав. № 91J621487 924 и mod.: EJX110A style S3, предел измерений 0÷100 кПа, зав. № 91J621502 923), предоставленных Вашим предприятием.

В результате опытной эксплуатации установлено:

1. Сбоев и отказов у испытываемых образцов датчиков не наблюдалось.
2. Интерфейс датчиков удобен в пользовании.
3. Метрологические характеристики у испытываемых образцов датчиков стабильны. «Дрейф нуля» не наблюдался.
4. При конфигурировании преобразователей затруднений не было.
5. По температурной стабильности замечаний нет.

Считаем, что преобразователи давления полностью соответствуют заявленным характеристикам и, при наличии соответствующих документов, пригодны для применения на Курской АЭС.

С уважением,
 Главный инженер



А.В. Увакин