



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
ИМ. А.К. СЕРОВА

ПРЕДПРИЯТИЕ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА
УРАЛЬСКОЙ
ГОРНО-
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ
КОМПАНИИ



Отдел Главного энергетика

624992 г. Серов Свердловская обл
ул.Агломератчиков,6
тел.: (34315) 5-56-27, 5-51-51
Факс: (34315) 5-53-78
e-mail: energo@serovmet.ru
телетайп: 348315 348330 348081 КРУГ
Исх.№ _____ от 28.07.2004

ЗАО "Эталон-Прибор"
Генеральному директору
г-ну Лосеву Анатолию Васильевичу.

Уважаемый Анатолий Васильевич!

Высылаем отзыв о работе Вашего оборудования, поставленного нам на установку печь-ковш и бак-сепаратор.

1. Вихревой расходомер YF-100, DN=15mm установлен на расход компрессорного воздуха. Нареканий по работе прибора нет.

2. Электромагнитный расходомер ADMAG SE, DN=300mm -2шт установлены на расход технической воды по 1,2 ниткам. Нареканий по работе прибора нет.

3. Датчик диф.давления -расходомер EJA115 -2шт установлены на расход аргона. Выдержал статические и механические перегрузки без потери работоспособности.

4. Регулятор расхода прямого действия 45-9 установлен на уровень бака-сепаратора мартеновского цеха. Нареканий по работе регулятора нет.

5. Вихревой расходомер YF-100, DN=15mm - 2шт, вихревой расходомер YF-100, DN=25mm; электромагнитный расходомер ADMAG SE, DN=40mm - 2шт прошли предмонтажную проверку: замечаний нет.

По всем приобретенным средствам измерения и автоматизации через ЗАО "Эталон-прибор" за год эксплуатации не было ни одного замечания,

Начальник цеха КИП и А

В.Н. Казаков