

Факс - сообщение

ОАО «СУАЛ» филиал «Уральский алюминиевый завод»
«Сибирско-Уральской Алюминиевой Компании»



Директору ЗАО «ЭталонПрибор» Яковлеву М.В.
Кому
454048, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 6а
Куда
(3512) 65-74-10, 65-74-11
Факс
18.02.2005
Дата
1
Количество страниц
Черноскутова В.С.
От кого
FAX (343 - 9) 39 - 24 - 03

Уважаемый Михаил Викторович!

В ответ на Ваш запрос сообщаю, что датчики разности давлений ЕJA110А и ЕJA120А общим количеством 25 шт., приобретенные в ЗАО «Эталон-Прибор», эксплуатируются на Уральском алюминиевом заводе с 2003 г. За время эксплуатации отказов и сбоев в работе датчиков не зафиксировано. Датчики ЕJA110А зарекомендовали себя, как надежные и неприхотливые в эксплуатации приборы. Особо необходимо отметить высокую стабильность ноля (за время эксплуатации дрейф ноля не зафиксирован ни у одного из датчиков) и простоту перенастройки на другой диапазон (выполняется в течение 5 минут). Так же хотелось бы отметить высокое качество датчиков. Трехвентильные блоки IM-100, поставляемые в комплекте с датчиками, также отличаются удачной конструкцией и высоким качеством изготовления.

В настоящее время специалистами завода принято решение о постепенной замене всего парка датчиков разности давления на приборы серии ЕJA.

Главный инженер

В.С. Черноскутов

Исп. Никитин В.Н.
т.(343-9) 39-40-89

ОАО «СУАЛ» филиал УАЗ
454048, Челябинск, ул.
Энтузиастов - Уральский
алюминиевый завод

39-0663
22.02.05

УАЗ